Gmina Żyraków.
39-204 Żyraków 137, tel.+48 (014) 680 71 21, fax. +48 (014) 680 71 24

Żyraków, dnia 01.02.2019r.

IiGK.271.1.2019

GMINA ŻYRAKÓW
woj. podkarpackie
nr ident. 851661091
NIP 872-22-22-062

Niniejsze zapytania wywieszone było na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniach od 01.02.2019 do ..... (podpis)

Niniejsze zapytania zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniach od 01.02.2019 do ..... (podpis)

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

Dotyczy: postępowania przetargowego pn. ***„Budowa budynku sportowego dla LKS w Żyrakowie".***

Gmina Żyraków działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późń. zm.) informuje, iż od wykonawców wpłynęły zapytania do SIWZ. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami poniżej:

Pytanie 1: 2.1.1 wg projektu ilosc drzwi zewnetrznych 6 szt w przedmiarach 5 szt
-brak dokładnego okreslenia materiałowego wykonania drzwi zewnetrznych
2.1.1 gdzie w/g projektu ma byc zamontowane okno.

Odpowiedź: **W pozycji 2.1.1 przedmiaru robót należy przyjąć 6 szt. drzwi zgodnie z dokumentacją projektową. W kosztorysie ofertowym należy zatem przyjąć obmiar w ilości 11,48 m². Drzwi zewnętrzne z aluminium ciepłego, przeszklone do połowy powierzchni – szyba bezpieczna. Ilość okien podana w przedmiarze robót jest prawidłowa.**

Pytanie 2: czy mozna zamontowac szambo-zbiornik betonowy o poj.

Odpowiedź: **Pytanie sformułowane w niezrozumiały sposób.**

Pytanie 3: Zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji technicznej do przetargu "Budowa budynku zaplecza sportowego LKS w Żyrakowie" o zestawienie stolarki okiennej oraz drzwiowej.

Odpowiedź: **Zamawiający nie posiada zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej. W zakresie stolarki okiennej o wym. 0,8x 1,2 m należy zamontować okna rozwieralno-uchylne jednodzielne. W zakresie okna o wym. 1,2 x 1,2 m należy zamontować okno rozwieralno-uchylne dwudzielne. Stolarka drzwiowa – wg opisu w pytaniu nr 1. Stolarka zewnętrzna musi spełniać wymogi izolacyjności cieplnej zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie**

Pytanie 4: Czy na etapie składania ofert wymagany jest kosztorys?

Odpowiedź: **Należy stosować się do zapisów pkt 23.5.2 SIWZ.**

Pytanie 5: W przedmiarze branży budowlanej w pozycja od 3.1.1 do 3.1.9 brak jest podanych ilości robót. Czy należy wycenia te pozycje?

Odpowiedź: **Pozycje należy wycenić zgodnie z opisem zawartym w pkt 1.7 ppkt 15) części III SIWZ tj. OPZ (str. 46 SIWZ).**

Z poważaniem

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

Z-ca Wójta Gminy Żyraków
Grzegorz Reguła

Otrzymują:
- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Do zamieszczenia:
- strona internetowa
- a/a